



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL :(04)2350-7780
FAX:(04)2350-6328

飲用水水源水質樣品檢驗報告

委託單位：法務部矯政署彰化看守所

採樣時間：106年06月12日11時07分

業別：★★★★★

收樣時間：106年06月12日17時50分

樣品名稱：水源

報告日期：106年06月26日

樣品編號：F106061279-01

聯絡人：陳本誠

採樣單位：安美謙德環保股份有限公司

專案編號：GE106F 5763

採樣地點：水源(少觀所旁)

報告編號：GE106F 012787

(彰化縣員林市法院街73號)

是否經認可	檢驗項目	檢驗值	單位	檢驗方法	備註	最大限值
*	大腸桿菌群	<1	CFU/100mL	NIEA E230.55B	20000(具備消毒單元) 50(未具消毒單元)	
*	硝酸鹽氮	0.74	mg/L	NIEA W436.52C		10.0
*	砷	0.0018	mg/L	NIEA W434.54B		0.05
				以下空白		

備註：

- 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類林劍絃(GEI-02)
- 2.檢驗項目有標示“*”者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示“*”者表示未經認可，標示“※”者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
- 3.低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
- 4.如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
- 5.本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

負責人：林孫斌

覆核

檢驗室主管：

林劍絳 106-6-26

驗室
任
林劍絳

環安
環保
股
份
有
限
公
司

孫
斌



安美謙德環保股份有限公司

Summit Tsiande Environmental Co., Ltd

行政院環保署認可證字號:第056號
地址:臺中市西屯區工業區38路210號7樓之1(A701)

TEL :(04)2350-7780
FAX:(04)2350-6328

飲用水水質樣品檢驗報告

委託單位：法務部矯政署彰化看守所

採樣時間：106 年 06 月 12 日 11 時 02 分

業 別：★★★★★

收樣時間：106 年 06 月 12 日 17 時 50 分

樣品名稱：飲用水

報告日期：106 年 06 月 22 日

樣品編號：F106061268-01

聯絡人：陳本誠

採樣單位：安美謙德環保股份有限公司

報告編號： GE106F 012381

採樣地點：中央台

(彰化縣員林市法院街73號)

備註：

1. 本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
無機檢測類 何靜文(GEI-01)
 2. 檢驗項目有標示“*”者係指該檢驗項目本公司之檢驗能力已經行政院環保署認可，並依其公告之水質檢驗方法分析，未標示“*”者表示未經認可，標示“※”者表示由本公司委託行政院環保署認可之公司完成檢驗。
 3. 低於方法偵測極限之測定以"ND"表示，並註明其方法偵測極限值及單位(MDL)。
 4. 如高於方法偵測極限，但小於可定量極限值(QDL)時，應註明可定量極限值及單位。
 5. 本報告僅對該樣品負責，並不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書：

- (一)茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。驗章

公司名稱：安美謙德環保股份有限公司

負 責 人：林 孫 畢

核覆

檢驗室主管： 王文忠 檢定 2026.6.22

驗室
任林劍紜

林
斌