

法務部矯正署彰化看守所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 12 月 19 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	(1)行政大樓 1 棟 (2)戒護區 A.第一二工廠 1 棟 B.第三四工廠 1 棟 C.中央台大樓 1 棟 D.炊場合作社 1 棟 E.少年觀護所 1 棟 F.女所 1 棟	1. 建築法第 77 條。 2. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 3. 消防法第 6 條及第 9 條。 4. 電業法第 60 條。 5. 各類場所消防安全設備設置標準。 6. 消防安全設備檢修及申報辦法。 7. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 8. 飲用水管理條例及飲用水水源水質標準。 9. 機電設備維護契約。 10. 維護管理工作計畫。	1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 9 月 30 日 2. 昇降（電梯）設備：(本機關無此設備)。 3. 自來水水塔：依「飲用水管理條例」委託廠商每季(或半年或年)進行水質檢測，最近檢測日期為 113 年 11 月 15 日符合飲用水水源水質標準，另每年進行水塔清洗作業，最近清洗日期為 113 年 9 月 20 日。或(本機關全面採用自來水且無設置水塔或水槽設施) 4. 機械停車設備：(本機關無此設備)。 5. 空調冰水主機及冷卻水塔：(本機關無此設備)。 6. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 113 年 3 月 27 日並於 113 年 4 月 30 日取得同意核備函。每季請專業廠商進行設備檢測及保養。 7. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養(12 月 1 日)，並於每年辦理檢驗，最近 1 次檢驗於 113 年 7 月 22 日辦理。
2	化糞池污物清除處理	「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」	委託專業廠商併同「民營廢棄物清除或清理機構化糞池污物（水肥）清除紀錄表或執行機關化糞池污物（水肥）清除紀錄表」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 113 年 11 月 13 日。
3	機關內通行道路	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	依本機關訂定維護管理工作計畫，每半年各辦理 1 次檢查，最近 1 次檢查於 113 年 9 月 30 日，檢查結果機關內通行道路無堆置雜物，路面無破損。另不定期檢查通行道路有無異狀。
4	圍牆	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	依本機關訂定維護管理工作計畫，每半年各辦理 1 次檢查，最近 1 次檢查於 113 年 9 月 30 日，檢查結果牆體結構完整無裂縫破損情形。
5	擋土牆(含地錨)	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	(本機關無此設施)
6	機關路邊停車場及其遮雨棚	國有公共財產管理手冊及維護管理工作計畫。	依本機關訂定維護管理工作計畫，每半年各辦理 1 次檢查，最近 1 次檢查於 113 年 9 月 30 日檢查結果停車場及遮雨棚功能正常，設施完整，路面無破損。

法務部矯正署彰化看守所建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 12 月 19 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
			另不定期檢查相關設施或通行道路有無異狀。
7	炊場鍋爐設備	「危險性機械及設備安全檢查規則」	委託專業廠商依「鍋爐及壓力容器安全規則」、「危險性機械及設備安全檢查規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，最近 1 次於 113 年 12 月 4 日辦理維護保養。